

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**
prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002 modifié

VALABLE 5 ANS à partir du 17/02/2009

N° 14453-09

MATERIAU PRESENTE PAR : SihL AG
Bolligenstrasse 93
3006 Bern
SUISSE

REFERENCE COMMERCIALE : 3502 EXPO Banner Polyester WF 230, lot mv 299 F

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu 100% polyester enduit sur les deux faces de
PVC ignifugé
Masse surfacique : 360 g /m²
Epaisseur : 0,32 mm
Coloris présenté : blanc

NATURE DES ESSAIS : Essai au brûleur électrique et essai complémentaire de
persistance de flamme

CLASSEMENT :

M1

DURABILITE DU CLASSEMENT : **non limitée a priori.**

Compte tenu des critères résultant des essais décrit dans le rapport d'essai annexé n° : 14453-09 du 17/02/2009

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.


Au Bouchet, le 17/02/2009

Chef du Laboratoire
"Essais au Feu"
B.HEUZE



Responsable de l'essai

D. DI EGIDIO



Nota : sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

